

長庚大學 111 學年度節能委員會第 3 次會議紀錄

一、時間：111 年 4 月 27 日 12:10 時

二、地點：第一醫學大樓 2 樓會議室(三)

三、主席：沈明雄【主任秘書】

紀錄：林建成【環安室】

四、出席：

黃麗庭【總務處】 蔡七女【醫學院】 白裕彬【管學院】

陳祥和【工學院】 黃朝錦【通識中心】 張世吾【學務處】

黃巧狄【技合處】 吳宜真【資訊中心】 陳佳穎【文物館】

劉妍秀【體育室】 林芸臻【圖書館】 鄭怡萍【研發處】

楊崎【分醫中心】

五、列席：

林咏嫻【校長室】 官韋帆【永續室】 蘇柏互【營繕組】

洪世恭【環安室】 廖庠睿【中醫系】 黃依婷【環安室】

廖崎堯【環安室】 邱品蓁【環安室】 鄭明坤【保管組】

黃捷宏【事務組】

六、主席致詞：

七、報告事項：

(一) 上次會議紀錄說明。(附件一)

(二) 全校能資源使用概況說明。(附件二)

(三) 醫學院節能實務與自主管理現況分享。(附件三)

(四) 保管組購買節能電器退還減徵貨物稅說明。(附件四)

八、討論事項：

案由一：工學院同樓層電梯按鈕未設置連動模式，常導致電梯每層樓都停，請討論？(提案單位：工學院)(附件五)

說明：工學院現有 6 部電梯，其同樓層電梯按鈕未設置連動模式，致使多數搭乘電梯者，不耐電梯久候而把所有電梯鈕都按一輪，常導致電梯每層樓都停留，也造成電力浪費。

處理情況：總務處請電梯業者評估，若改為同樓層電梯按鈕全連動，需要換掉所有主機板重新燒錄，工學院 6 台電梯全部連動後雖可達省電之效，但等待電梯時間勢必會拉長，建議可考慮改回原本 2211 連動設定(2 台高樓層、2 台低樓層、1 台無障礙、1 台消防全樓層)並恢復高低樓層管控模式，可兼顧省電及搭乘效率。

決 議：依總務處建議，先試行工學院電梯 2211 連動設定(2 台高樓層、2 台低樓層、1 台無障礙、1 台消防全樓層)並恢復高低樓層管控模式，後續再依據教職員生使用情況，考量改建電梯按鈕連動模式需求。

九、臨時動議：(無)

十、散會：下午 13 時 05 分